

都道府県薬剤師会
学校薬剤師担当役員 殿

日本薬剤師会
担当副会長 乾 英夫

「学校環境衛生検査票」様式の作成と活用について

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、本会学校薬剤師部会にて、学校環境衛生基準に基づく（定期・臨時）検査の結果に関する記録の様式（以下、「学校環境衛生検査票」）等を下記のとおり作成いたしました。

貴会におかれましては、本様式を学校薬剤師に活用いただけるよう、貴会会員へのご周知につきよろしくお願い申し上げます。

なお本様式は追って本会ホームページに掲載いたしますので、ダウンロードして活用いただけますが、本部会では全項目完全実施を目標としていることから、様式の改変ができない仕様としております。

検査票の使用にあたり、諸事情により全項目の検査が実施できず記入欄が空欄となる場合には、検査が実施できない理由を所見欄あるいは指導助言として記載するとともに全項目検査が実施できるよう学校長等に要請し、全項目完全実施に向けてご尽力いただくよう、併せてご周知いただくようお願い致します。

記

- 1 検査票等の使い方（運用方法）
- 2 学校環境衛生検査票及び学校長宛報告書（様式）
 - ①学校環境衛生検査報告書
 - ②学校環境衛生検査実施状況報告書
 - ③学校環境衛生検査票（ver.1、2019年10月）
 - ③-1 実施状況一覧表
 - 第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準
 - 第2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準【水道水】
 - 第2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準【井戸水等】
 - 第3 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る学校環境衛生基準
 - ③-2 検査票（様式1～13）

様式等は追って、本会ホームページに掲載いたします。

ホーム > 日本薬剤師会の活動 > 学校薬剤師活動

以上

検査票等の使い方（運用方法）

令和元年 10 月
日本薬剤師会
学校薬剤師部会

学校環境衛生検査票及び学校長宛報告書（様式）

- ①学校環境衛生検査報告書
- ②学校環境衛生検査実施状況報告書
- ③学校環境衛生検査票
 - ③-1 実施状況一覧表
 - 第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準
 - 第2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準【水道水】
 - 第2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準【井戸水等】
 - 第3 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る学校環境衛生基準
 - ③-2 検査票（様式1～13）

- 1) 検査の都度、学校環境衛生検査報告書（①）及び該当する検査票（③-2）を学校長へ提出する。
- 2) すべての検査が終わったら、学校環境衛生検査実施状況報告書（②）及び実施状況一覧表（③-1）を学校長へ提出する。
実施できなかった検査、項目がある場合、実施に向けて学校側と協議する。

令和 年 月 日

〇〇〇〇〇校 学校長 様

学校薬剤師 ⑩

学校環境衛生検査報告書

このたび実施いたしました定期（臨時）検査の結果並びに
事後措置についての所見は、別紙「学校環境衛生検査表」の
とおりであります。

令和 年 月 日

〇〇〇〇〇校 学校長 様

学校薬剤師 ⑩

学校環境衛生検査 実施状況報告書

令和〇年度の学校環境衛生検査の実施状況については、別紙「学校環境衛生検査実施状況一覧表」のとおりであります。

(例) 学校環境衛生検査の全項目実施に向けた措置をお願い申し上げます。

※検査できなかった項目がある場合、実施に向けた対応を求める旨を加筆して使用してください。

学校環境衛生検査実施状況一覧表

学校名：

学校薬剤師：

第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準

検査項目	実施状況	備考(未実施又は省略の理由等)	
換気及び保温等	(1) 換気	実施 ・ 未実施	
	(2) 温度	実施 ・ 未実施	
	(3) 相対湿度	実施 ・ 未実施	
	(4) 浮遊粉じん	実施 ・ 未実施 ・ 省略	
	(5) 気流	実施 ・ 未実施 ・ 省略	
	(6) 一酸化炭素	実施 ・ 未実施 ・ 省略	
	(7) 二酸化窒素	実施 ・ 未実施 ・ 省略	
	(8) 揮発性有機化合物		
	ア.ホルムアルデヒド	実施 ・ 未実施 ・ 省略	
	イ.トルエン	実施 ・ 未実施 ・ 省略	
	ウ.キシレン	実施 ・ 未実施 ・ 省略	
	エ.パラジクロロベンゼン	実施 ・ 未実施 ・ 省略	
オ.エチルベンゼン	実施 ・ 未実施 ・ 省略		
カ.スチレン	実施 ・ 未実施 ・ 省略		
(9) ダニ又はダニアレルゲン	実施 ・ 未実施		
採照明及び	(10) 照度	実施 ・ 未実施	
	(11) まぶしさ	実施 ・ 未実施	
騒音	(12) 騒音レベル	実施 ・ 未実施 ・ 省略	

(4)、(8)及び(12)について、以前の測定結果が著しく基準値を下回ったために省略する場合は、その際の測定年月日及び結果を備考欄に記載すること。

(4)及び(5)については、空気の温度、湿度又は流量を調節する設備を使用していない場合で検査の必要がないと判断し、検査を省略する場合はその旨を備考欄に記載すること。

(6)及び(7)について、燃焼器具を使用していないために検査を省略する場合はその旨備考欄に記載すること。

(8)ウ～カについて、検査の必要がないと判断し、検査を省略する場合はその旨を備考欄に記載すること。

学校環境衛生検査実施状況一覧表

学校名：

学校薬剤師：

第2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準【水道水】

検査項目		実施状況	備考(未実施又は省略の理由等)
水質	(1) 水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く。)の水質		
	ア. 一般細菌	実施 ・ 未実施	
	イ. 大腸菌	実施 ・ 未実施	
	ウ. 塩化物イオン	実施 ・ 未実施	
	エ. 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	実施 ・ 未実施	
	オ. pH値	実施 ・ 未実施	
	カ. 味	実施 ・ 未実施	
	キ. 臭気	実施 ・ 未実施	
	ク. 色度	実施 ・ 未実施	
	ケ. 濁度	実施 ・ 未実施	
	コ. 遊離残留塩素	実施 ・ 未実施	
	(4) 雑用水の水質	該当 ・ 非該当	
	ア. pH値	実施 ・ 未実施	
	イ. 臭気	実施 ・ 未実施	
ウ. 外観	実施 ・ 未実施		
エ. 大腸菌	実施 ・ 未実施		
オ. 遊離残留塩素	実施 ・ 未実施		
施設・設備	(5) 飲料水に関する施設設備		
	ア. 給水源の種類	実施 ・ 未実施	
	イ. 維持管理状況等	実施 ・ 未実施	
	ウ. 貯水槽の清潔状態	実施 ・ 未実施	
	(6) 雑用水に関する施設・設備	実施 ・ 未実施 ・ 非該当	

学校環境衛生検査実施状況一覧表

学校名：

学校薬剤師：

第2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準【井戸水等】

検査項目	実施状況	備考(未実施又は省略の理由等)
水質	(2) 専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の水質	
	ア. 専用水道が実施すべき水質検査の項目	実施 ・ 未実施
	イ. 遊離残留塩素	実施 ・ 未実施
	(3) 専用水道(水道水を水源とする場合を除く。)及び専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水の水質	
	ア. 一般細菌	実施 ・ 未実施
	イ. 大腸菌	実施 ・ 未実施
	ウ. 塩化物イオン	実施 ・ 未実施
	エ. 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	実施 ・ 未実施
	オ. pH値	実施 ・ 未実施
	カ. 味	実施 ・ 未実施
	キ. 臭気	実施 ・ 未実施
	ク. 色度	実施 ・ 未実施
	ケ. 濁度	実施 ・ 未実施
	(4) 雑用水の水質	該当 ・ 非該当
	ア. pH値	実施 ・ 未実施
イ. 臭気	実施 ・ 未実施	
ウ. 外観	実施 ・ 未実施	
エ. 大腸菌	実施 ・ 未実施	
オ. 遊離残留塩素	実施 ・ 未実施	
施設・設備	(5) 飲料水に関する施設設備	
	ア. 給水源の種類	実施 ・ 未実施
	イ. 維持管理状況等	実施 ・ 未実施
	ウ. 貯水槽の清潔状態	実施 ・ 未実施
	(6) 雑用水に関する施設・設備	実施 ・ 未実施 ・ 非該当

学校環境衛生検査実施状況一覧表

学校名：

学校薬剤師：

第3 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る学校環境衛生基準

検査項目		実施状況	備考(未実施又は省略の理由等)
学校の 清潔の	(1) 大掃除の実施	実施 ・ 未実施	
	(2) 雨水の排水溝等	実施 ・ 未実施	
	(3) 排水の施設・設備	実施 ・ 未実施	
害・ネ 虫衛ズ 等生ミ	(4) ネズミ、衛生害虫等	実施 ・ 未実施	
のの教 管備室 理品等	(5) 黒板面の色彩	実施 ・ 未実施	

第4 水泳プールに係る学校環境衛生基準 (該当・非該当) *

検査項目		実施状況	備考(未実施又は省略の理由等)
水質	(1) 遊離残留塩素	実施 ・ 未実施	
	(2) pH値	実施 ・ 未実施	
	(3) 大腸菌	実施 ・ 未実施	
	(4) 一般細菌	実施 ・ 未実施	
	(5) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	実施 ・ 未実施	
	(6) 濁度	実施 ・ 未実施	
	(7) 総トリハロメタン	実施 ・ 未実施 ・ 省略	
	(8) 循環ろ過装置の処理水	実施 ・ 未実施	
施設・ 設備の 衛生 状態	(9) プール水本体の衛生状況等	実施 ・ 未実施	
	(10) 浄化設備及びその管理状況	実施 ・ 未実施	
	(11) 消毒設備及びその管理状況	実施 ・ 未実施	
	(12) 屋内プール		
	ア. 空気中の二酸化炭素	実施 ・ 未実施 ・ 非該当	
イ. 空気中の塩素ガス	実施 ・ 未実施 ・ 非該当		
ウ. 水平面照度	実施 ・ 未実施 ・ 非該当		

* プールがない場合や使用していない場合は「非該当」を選択すること。

(7)について、プール水を1週間に1回以上全換水しているため検査を省略する場合はその旨を備考欄に記載すること。

(12)について、屋内プールでない場合は「非該当」を選択すること。

学校環境衛生検査票「換気及び保温等」

学 校 名				天候		
学校担当職員氏名			学校薬剤師氏名			
検 査 日 時	令和 年 月 日 () 時 分 ~ 時 分					
教 室 等 名 称						
場 所	館・棟		階			
容 積	m ³ (縦 m×横 m×高さ m)					
在 室 人 員	人 (児童生徒 人、教職員・検査員 人)					
窓の開放状況	廊下側	全開・一部開・閉		上部の窓の 開放状況	廊下側	全開・一部開・閉
	外側	全開・一部開・閉			外側	全開・一部開・閉
換 気 設 備	有 (恒常的稼動 ・ 随時稼動) ・ 無					
冷・暖房機の 状況	エアコンの使用	有 ・ 無				
	燃焼機器の使用	有 (灯油 ・ ガス ・ 他 ()) ・ 無				
日常点検の結果及びその記録の保存状況				適 ・ 不適		
項 目	測 定 結 果		基 準	外気 (参考)		
換 気 (二酸化炭素)	① ppm		1,500ppm以下であることが望ましい	ppm (外気は400ppm程度)		
①授業開始時	② ppm					
②15分後	③ ppm					
③30分後	④ ppm					
④授業終了時 1回の測定の場合 は④に記入						
温 度	℃		17℃以上、28℃以下であることが望ましい	℃		
相 対 湿 度	%		30%以上、80%以下であることが望ましい	%		
浮遊粉じん ^{※1}	mg/m ³		0.10mg/m ³ 以下であること			
気 流 ^{※2}	m/秒		0.5m/秒以下であることが望ましい			
一酸化炭素 ^{※3}	ppm		10ppm以下であること			
二酸化窒素 ^{※3}	ppm		0.06ppm以下であることが望ましい			
所見欄						

※1 空気の温度、湿度又は流量を調整する設備を使用している教室等以外の教室等は、必要と認める場合に測定する。
検査の結果が基準値の1/2以下の場合には、教室等の環境に変化がない限り次回省略可。

※2 空気の温度、湿度又は流量を調整する設備を使用している教室等以外の教室等は、必要と認める場合に測定する。

※3 燃焼器具を使用していない場合に限り、省略できる。

(注) 検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。(検査機関名:)

【学校環境衛生検査票ver.1】日本薬剤師会学校薬剤師部会 (2019年10月)

学校環境衛生検査票「揮発性有機化合物」
(パッシブ法)

学 校 名					
学校担当職員氏名				学校薬剤師氏名	
検 査 年 月 日		令和 年 月 日 ()			
採取教室等	名称				
	場所	館・棟 階			
	換気設備	有 (恒常的稼動 ・ 随時稼動) ・ 無			
	建物構造	木造 ・ 鉄筋コンクリート ・ 鉄骨プレハブ ・ その他 ()			
換気時間 (30分以上)		月 日 時 分 ~ *		月 日 時 分	
閉鎖時間 (5時間以上)		* 月 日 時 分 ~ **		月 日 時 分	
採取時間・気温 (8時間以上)		開始 **	月 日 時 分	天候・室温	・ °C
		終了	月 日 時 分	天候・室温	・ °C
		時間			
測 定 結 果		ホルムアルデヒド (基準：100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下)		$\mu\text{g}/\text{m}^3$	児童生徒等がない教室等において、30分以上換気の後5時間以上密閉してから採取し、ホルムアルデヒドにあつては高速液体クロマトグラフ法により、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンにあつてはガスクロマトグラフ-質量分析法により測定した場合に限り、その結果が基準値の1/2以下の場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる。
		トルエン (基準：260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下)		$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
		キシレン (基準：870 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下) ※1		$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
		パラジクロロベンゼン (基準：240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下) ※1		$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
		エチルベンゼン (基準：3800 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下) ※1		$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
		スチレン (基準：220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下) ※1		$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
所見欄					

*及び**は、それぞれ同じ日時となること。

※1は、必要と認める場合に行う。

(注) 検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。(検査機関名：)

【学校環境衛生検査票ver. 1】日本薬剤師会学校薬剤師部会 (2019年10月)

学校環境衛生検査票「揮発性有機化合物」
(アクティブ法)

学 校 名						
学校担当職員氏名		学校薬剤師氏名				
検 査 年 月 日		令和 年 月 日 ()		天候		
採取教室等	名称					
	場所	館・棟 階				
	換気設備	有 (恒常稼働 ・ 随時稼働) ・ 無				
	建物構造	木造 ・ 鉄筋コンクリート ・ 鉄骨プレハブ ・ その他 ()				
換気時間 (30分以上)		月 日 時 分 ~ *		月 日 時 分		
閉鎖時間 (5時間以上)		* 月 日 時 分 ~ **		月 日 時 分		
採取時間・室温		アクティブ法 (標準法 ・ 簡易法)				
		ホルムアルデヒド	1回目 **	月 日 時 分 ~ (30分間)	室温	℃
			2回目	月 日 時 分 ~ (30分間)		
		トルエン	1回目 **	月 日 時 分 ~ (30分間)	室温	℃
			2回目	月 日 時 分 ~ (30分間)		
		測 定 結 果	ホルムアルデヒド (基準: 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下)	1回目	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	児童生徒等がない教室等において、30分以上換気の後5時間以上密閉してから採取し、ホルムアルデヒドにあつては高速液体クロマトグラフ法により、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンにあつてはガスクロマトグラフ-質量分析法により測定した場合に限り、その結果が基準値の1/2以下の場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる。
2回目	$\mu\text{g}/\text{m}^3$					
平均値	$\mu\text{g}/\text{m}^3$					
トルエン (基準: 260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下)	1回目		$\mu\text{g}/\text{m}^3$			
	2回目		$\mu\text{g}/\text{m}^3$			
	平均値		$\mu\text{g}/\text{m}^3$			
所見欄						

*及び**は、それぞれ同じ日時となること。

(注) 検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。(検査機関名:)

【学校環境衛生検査票ver. 1】日本薬剤師会学校薬剤師部会 (2019年10月)

採取時間・室温		アクティブ法 (標準法 ・ 簡易法)				室温	℃
		1回目 **	月	日	時 分 ~ (30分間)		
キシレン	2回目	月	日	時 分 ~ (30分間)	室温	℃	
	2回目	月	日	時 分 ~ (30分間)			
パラジクロロベンゼン	1回目 **	月	日	時 分 ~ (30分間)	室温	℃	
	2回目	月	日	時 分 ~ (30分間)			
エチルベンゼン	1回目 **	月	日	時 分 ~ (30分間)	室温	℃	
	2回目	月	日	時 分 ~ (30分間)			
スチレン	1回目 **	月	日	時 分 ~ (30分間)	室温	℃	
	2回目	月	日	時 分 ~ (30分間)			

測定結果	キシレン (基準：870 μg/m ³ 以下)	1回目	μg/m ³	児童生徒等がない教室等において、30分以上換気の後5時間以上密閉してから採取し、ホルムアルデヒドにあつては高速液体クロマトグラフ法により、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンにあつてはガスクロマトグラフ-質量分析法により測定した場合に限り、その結果が基準値の1/2以下の場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる。
		パラジクロロベンゼン (基準：240 μg/m ³ 以下)	2回目	
平均値	μg/m ³			
1回目	μg/m ³			
エチルベンゼン (基準：3800 μg/m ³ 以下)	2回目	μg/m ³		
	平均値	μg/m ³		
	1回目	μg/m ³		
スチレン (基準：220 μg/m ³ 以下)	2回目	μg/m ³		
	平均値	μg/m ³		
	1回目	μg/m ³		

所見欄

*及び**は、それぞれ同じ日時となること。

(注) 検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。(検査機関名：)

学校環境衛生検査票「ダニ及びダニアレルゲン」

学 校 名			
学校担当職員氏名		学校薬剤師氏名	
検 査 年 月 日	令和 年 月 日 ()	天候	
教 室 等 名 称			
場 所	館・棟 階		
室 温	℃	湿 度	%
検 査 対 象	寝具・カーペット・畳・その他 ()		
検 査 方 法	1.簡易法 () 2.匹数法 3.酵素免疫法		
検 査 結 果	適 ・ 不適 (匹/m ²)		基準：100匹/m ² 以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。
参 考 情 報	窓の開放状況 (夏期)	週 日、 1日平均 時間開放	
	換気設備	無 ・ 有 (週 日、 1日 時間稼動)	
	冷房設備	無 ・ 有 (週 日、 1日 時間稼動)	
	検査対象の掃除 機かけの頻度	回 / 月	
	検査対象の洗濯 の頻度	回 / 年 (寝具、カーペット等のみ記載)	
所見欄			

(注) 検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。(検査機関名：)

【学校環境衛生検査票ver.1】日本薬剤師会学校薬剤師部会 (2019年10月)

学校環境衛生検査票「照度及びまぶしさ」

学 校 名					
学校担当職員氏名			学校薬剤師氏名		
検 査 日 時	令和	年	月	日 ()	時 分 天候
教室等名称					
場 所	館・棟		階		
人 工 照 明	W ×		灯 =	W	
照明器具の汚れ	無 ・ 有	最近の清掃日	令和	年	月 日
カーテン	無 ・ 有 (全開 ・ 一部開 ・ 全閉)				
使用照度計	型式 (メーカー名) (JIS C1609-1に適合する照度計)				
日常点検の結果及びその記録の保存状況			適 ・ 不適		
検 査 対 象	検 査 結 果				基 準
黒 板 (垂直面照度を測定)					500ルクス以上であることが望ましい。最大照度と最小照度の比は20：1を超えないこと。10：1を超えないことが望ましい。
	最大照度	ルクス	最小照度	ルクス	最大・最小の比 : 1
	まぶしさ (見え方を妨害するような黒板面の光沢の有無)				有 ・ 無
教 室 (机上で水平照度を測定)					下限値は300ルクスとする。また、500ルクス以上であることが望ましい。最大照度と最小照度の比は20：1を超えないこと。10：1を超えないことが望ましい。コンピュータを使用する教室等の机上の照度は、500～1000ルクス程度が望ましい。
	最大照度	ルクス	最小照度	ルクス	最大・最小の比 : 1
	まぶしさ (見え方を妨害するような机上面の光沢、黒板の外側15° 以内の範囲に輝きの強い光源の有無)				有 ・ 無
テレビやコンピュータ等の画面 (垂直面照度を測定)	照度	ルクス			100～500ルクス程度が望ましい。
	まぶしさ (見え方を妨害するような電灯や明るい窓等の映り込みの有無)				有 ・ 無
所見欄					

(注) 検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。(検査機関名:)

[学校環境衛生検査票ver.1] 日本薬剤師会学校薬剤師部会 (2019年10月)

学校環境衛生検査票「照度及びまぶしさ」
(コンピュータを使用する教室用)

学 校 名					
学校担当職員氏名			学校薬剤師氏名		
検 査 日 時	令和	年	月	日 ()	時 分 天候
教室等名称					
場 所	館・棟		階		
人 工 照 明	W ×		灯 =		W
照明器具の汚れ	無 ・ 有	最近の清掃日	令和	年	月 日
カーテン	無 ・ 有 (全開 ・ 一部開 ・ 全閉)				
使用照度計	型式 (メーカー名) (JIS C1609-1に適合する照度計)				
日常点検の結果及びその記録の保存状況				適 ・ 不適	
検 査 対 象	検 査 結 果				基 準
<上段> コンピュータの 画面の垂直面照度 ----- <下段> 机上の水平照度	PC				<コンピュータの 画面> 100~500ルクス程 度が望ましい。 ----- <コンピュータを 使用する教室等の 机上の照度> 500~1000ルクス程 度が望ましい。
	机上				
	PC				
机上					
PC					
机上					
机上の 最大照度	ルクス	机上の 最小照度	ルクス	最大・最小の比	: 1
まぶしさ (見え方を妨害するような光沢、窓・電灯の映り込みの有無)					有 ・ 無
その他、テレビやコ ンピュータ等の画面 (垂直面照度を測定)	照度	ルクス			100~500ルクス程 度が望ましい。
	まぶしさ (見え方を妨害するような電灯や明るい窓等の映り込みの有無)				
所見欄					

(注) 検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。(検査機関名:)

学校環境衛生検査票「騒音レベル」

学 校 名					
学校担当職員氏名		学校薬剤師氏名			
検 査 日 時		令和	年	月	日 () 時 分 天候
教 室 名 称					
教 室 場 所		館・棟		階	
使 用 騒 音 計		型式 (メーカー名) (JIS C1509-1に適合する普通騒音計又は精密騒音計)			
日常点検の結果及びその記録の保存状況				適 ・ 不適	
測定値	開窓時	教室窓側	L A e q	d B	基準： 教室内の等価騒音レベルは、 ・窓を閉じている状態 L A e q は 5 0 dB以下 ・窓を開けている状態 L A e q は 5 5 dB以下 であることが望ましい。
		教室廊下側	L A e q	d B	
	閉窓時	教室窓側	L A e q	d B	
		教室廊下側	L A e q	d B	
所見欄					

※ 窓を閉じている時はLAeq45dB以下、窓を開けている時はLAeq50dB以下の場合には、以後教室等の内外の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる。

(注) 検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。(検査機関名：)

【学校環境衛生検査票ver.1】日本薬剤師会学校薬剤師部会 (2019年10月)

学校環境衛生検査票「飲料水の水質（水道水）」

受水槽ごとに記載

受水槽名・番号等（ ）

学 校 名			
学校担当職員氏名		学校薬剤師氏名	
検査年月日		令和 年 月 日 ()	
		天 候	気 温 °C
水道水を水源とする場合の種類 ^{※1}		直結給水 ・ 専用水道 ・ 簡易専用水道 ・ 小規模貯水槽水道	
日常点検実施状況（給水栓水及び冷水器等から供給される水）及びその記録の保管状況等		適 ・ 不適	
水 質 検 査 結 果			
検査項目	採水場所 ^{※2}	系統名 ()	系統名 ()
		[様式7の給水系統名と一致]	[様式7の給水系統名と一致]
一般細菌（集落数/mL）			1mLの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌	+	-	検出されないこと
塩化物イオン			200mg/L以下であること
有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）			3mg/L以下であること
pH値			5.8以上8.6以下であること
味	有	無	異常でないこと
臭気	有	無	異常でないこと
色度（度）			5度以下であること
濁度（度）			2度以下であること
遊離残留塩素（mg/L）			0.1mg/L以上保持する
参考情報	水温（°C）		水道法水質基準による
	上記以外の検査項目を実施した場合の結果 ^{※3}		
所見欄			

※1：直結給水は日常点検が行われていることから定期検査の対象としない。
 専用水道は、水道法に基づいて検査し管理することとされており、検査の対象としない。
 簡易専用水道は受水槽有効容量が10m³を超えるもの。
 小規模貯水槽水道は受水槽有効容量が10m³以下のもの。

※2：採水場所には採水場所名称を記載すること。

※3：検査項目、結果及び基準への適否を記載すること。

（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）

【学校環境衛生検査票ver. 1】日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）

学校環境衛生検査票「飲料水の水質（井戸水等）」

受水槽ごとに記載

受水槽名・番号等（ ）

学 校 名			
学校担当職員氏名		学校薬剤師氏名	
報告書作成日	令和 年 月 日（ ）		
井戸水等を水源とする場合の種類	井戸水 ・ 河川水 ・ その他（ ）		
過去3年分の水質検査データの保管状況と結果の確認	適 ・ 不適		
日常点検実施状況（給水栓水及び冷水器等から供給される水）及びその記録の保管状況等	適 ・ 不適		
水 質 検 査 結 果			
採水場所 ^{※1}	系統名（ ） [様式7の給水系統名と一致]	系統名（ ） [様式7の給水系統名と一致]	基 準
検査項目			
ア. 専用水道が実施すべき水質検査の51項目 ^{※2}	適 ・ 不適	適 ・ 不適	ア. 水道法水質基準による イ. 給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/L以上保持するように塩素消毒すること。ただし、給水する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は0.2mg/L以上とする。
イ. 遊離残留塩素 ^{※3}	[別添参照]	[別添参照]	
(業者委託せずに測定を行った検査項目) ^{※4}			
所見欄			

※1：採水場所には採水場所名称を記載すること。

※2：業者に測定を委託した場合は検査結果（複写でも可）を添付すること。

※3：遊離残留塩素については、日常点検の結果を確認すること。

※4：業者に委託せずに測定を行った検査項目については、検査日、検査項目、結果及び基準への適否を記載すること。

【学校環境衛生検査票ver.1】日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）

学校環境衛生検査票「井戸水等の原水の水質」

学 校 名			
学校担当職員氏名		学校薬剤師氏名	
検 査 年 月 日		令和 年 月 日 ()	
井戸水等を水源とする場合の種類		井戸水 ・ 河川水 ・ その他 ()	
水 質 検 査 結 果			
検査項目	採水場所		基 準
	一般細菌 (集落数/mL)		1mLの検水で形成される集落数が100以下であること
	大腸菌	+ ・ -	検出されないこと
	塩化物イオン		200mg/L以下であること
	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)		3mg/L以下であること
	pH値		5.8以上8.6以下であること
	味	有 ・ 無	異常でないこと
	臭気	有 ・ 無	異常でないこと
	色度 (度)		5度以下であること
	濁度 (度)		2度以下であること
参考情報	水温 (°C)		
	上記以外の検査項目を実施した場合の結果 ^{※1}		水道法水質基準による
所見欄			

※1：検査項目、結果及び基準への適否を記載すること。

(注) 検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。(検査機関名：)

【学校環境衛生検査票ver. 1】日本薬剤師会学校薬剤師部会 (2019年10月)

学校環境衛生検査票「飲料水（施設・設備）」

学 校 名					
学校担当職員氏名		学校薬剤師氏名			
検 査 年 月 日		令和 年 月 日 ()		天候	
日常点検の結果及びその記録の保存状況				適 ・ 不適	
受水槽	受水槽名				
	有効容量 ^{※1} (m ³)				
	設置方式	地下 ・ 半地下 ・ 地上			
	外部からの汚染のおそれ	適 ・ 不適			
	亀裂・漏水等	適 ・ 不適			
	周辺の清潔度	適 ・ 不適			
高置水槽	高置水槽名 (給水系統名)	系統名 () [様式6の給水系統名と一致]	系統名 () [様式6の給水系統名と一致]		
	有効容量 ^{※1} (m ³)				
	外部からの汚染のおそれ	適 ・ 不適		適 ・ 不適	
	亀裂・漏水等	適 ・ 不適		適 ・ 不適	
	周辺の清潔度	適 ・ 不適		適 ・ 不適	
配管、給水栓、 給水ポンプ、 塩素消毒設備 ^{※2} 、 浄化設備 ^{※3} 等	外部からの汚染のおそれ、機能の適切な維持			適 ・ 不適	
	給水栓の吐水口空間の確保			適 ・ 不適	
	故障、破損、老朽及び漏水の箇所			適 ・ 不適	
	井戸水等の給水源に、汚水、異物等の混入のおそれ			非該当 ・ 適 ・ 不適	
参考情報	貯水槽の清掃	清 掃 実 施	有 (令和 年 月 日) ・ 無		
		貯水槽清掃作業報告書	有 ・ 無		
所見欄					

※1 水槽において適正に利用可能な容量（水槽の最高水位と最低水位との間に貯留される水の容量）

※2 水道水を原水とする飲料水の場合は、施設の規模により追加注入する場合に設置され、水道水以外の井戸水等の場合は必ず備えること。

※3 水道水以外の井戸水等の場合は、原水の水質により必要に応じて設置する。

(注) 検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。(検査機関名:)

【学校環境衛生検査票ver. 1】日本薬剤師会学校薬剤師部会 (2019年10月)

学校環境衛生検査票「雑用水」

学 校 名			
学校担当職員氏名		学校薬剤師氏名	
検 査 年 月 日	令和 年 月 日 ()		
雑用水の使用	有 ・ 無		
雑用水の水源 ^{※1}	雨水 ・ 飲用以外の井戸水 ・ 工業用水 ・ 再処理水 ・ その他 ()		
タンク容量	m ³		
利用種別 ^{※1}	散水 ・ 修景 ・ 栽培 ・ 清掃 ・ 水洗便所 ・ その他 ()		
日常点検の結果及びその記録の保存状況		適 ・ 不適	
I 水質検査			
検 査 項 目	結 果	基 準	
p H 値		5.8以上8.6以下であること	
臭 気		異常でないこと	
外 観		ほとんど無色透明であること	
大 腸 菌	+	-	検出されないこと
遊離残留塩素		mg/L	0.1mg/L (結合残留塩素は0.4mg/L) 以上であること
II 施設・設備検査			
水管に雨水等雑用水である旨の表示	適 ・ 不適		
水栓を設ける場合、鍵付きまたは使用時のみ取り付ける構造、引用付加の表示	非該当 ・ 適 ・ 不適		
飲料水を補給する場合、逆流防止構造の維持	非該当 ・ 適 ・ 不適		
雑用水を用いる水洗に、手洗い付きの洗浄用タンクを使用していない	非該当 ・ 適 ・ 不適		
貯水槽の破損、外部からの汚染のおそれ、内部の清潔	適 ・ 不適		
水管の漏水等の異常のないこと	適 ・ 不適		
塩素消毒設備等の管理状況	適 ・ 不適		
設備図面や専門業者による水槽清掃の報告書等の記録の保存状況	適 ・ 不適		
所見欄			

※1 複数選択可

(注) 検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。(検査機関名:)

【学校環境衛生検査票ver. 1】日本薬剤師会学校薬剤師部会 (2019年10月)

学校環境衛生検査票「学校の清潔」
(大掃除)

学 校 名			
学校担当職員氏名		学校薬剤師氏名	
報告書作成日	令和 年 月 日 ()		
(1) 大掃除の実施			
結 果	適 ・ 不適		
実 施 状 況	第1回	第2回	第3回
	年 月 日	年 月 日	年 月 日
業 者 等 へ の 託 委	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
	(内容)	(内容)	(内容)
基 準	大掃除は、定期的に行われていること。		
備 考			
所見欄			

学校環境衛生検査票「学校の清潔」
(雨水、排水)

学 校 名			
学校担当職員氏名		学校薬剤師氏名	
日常点検の結果及びその記録の保存状況		適 ・ 不適	
(2) 雨水の排水等			
検 査 年 月 日	令和 年 月 日 ()		
結 果	適 ・ 不適		
検査箇所 (レ点でチェック)	基 準	備 考	
<input type="checkbox"/> 屋上等の雨水排水溝	屋上等の雨水排水溝に、泥や砂等が堆積していないこと。 また、雨水配水管の末端は、砂や泥等により管径が縮小していないこと。		
<input type="checkbox"/> 雨水配水管末端			
<input type="checkbox"/> その他 ()			
(3) 排水の施設・設備			
検 査 年 月 日	令和 年 月 日 ()		
結 果	適 ・ 不適		
検査箇所 (レ点でチェック)	基 準	備 考	
<input type="checkbox"/> 汚水槽 ^{※1}	汚水槽、雑排水槽等の施設・設備は、故障等がなく適切に機能していること。		
<input type="checkbox"/> 雑排水槽 ^{※2}			
<input type="checkbox"/> 水飲み・洗口・手洗い・足洗い場			
<input type="checkbox"/> その他排水の施設 ()			
所見欄			

※1 汚水槽とは、汚水を貯留するための槽

※2 雑排水槽とは雑排水を貯留するための槽

(注) 検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。(検査機関名:)

【学校環境衛生検査票ver.1】日本薬剤師会学校薬剤師部会 (2019年10月)

学校環境衛生検査票「ネズミ、衛生害虫等」

学 校 名				
学校担当職員氏名		学校薬剤師氏名		
検 査 年 月 日	令和	年	月	日 ()
		天候		
日 常 点 検 の 結 果 及 び そ の 記 録 の 保 存 状 況			適 ・ 不 適	
結 果	適 ・ 不 適			
確 認 箇 所 (レ点でチェック)	教 室	普通教室	汚水槽等	汚水槽
		その他 ()		雑排水槽
	給湯設備等 熱源のある 場所	給湯室	し尿浄化槽	その他 ()
		用務員室		浄化槽 (放流口)
		保健室	その他 ()	
		家庭科室	プールの	プール
	その他 ()	その他 ()		
	給食施設	配膳室	飼育動物	飼育舎
		ランチルーム		その他 ()
		食物保管庫	樹木等	樹木
		排水溝		その他 ()
		雑排水槽	その他	
		厨芥類保管場所		
		その他 ()		
基 準	校舎、校地内にネズミ、衛生害虫等の生息が認められないこと。			
所見欄	(発生場所・種類等は所見欄に記載)			

(注) 検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。(検査機関名:)

【学校環境衛生検査票ver. 1】日本薬剤師会学校薬剤師部会 (2019年10月)

学校環境衛生検査票「黒板面の色彩」

学 校 名				
学校担当職員氏名		学校薬剤師氏名		
検 査 年 月 日	令和 年 月 日 ()	天候		
教 室 名 称				
教 室 場 所		館・棟 階		
日常点検の結果及びその記録の保存状況			適 ・ 不適	
結 果		適 ・ 不適		
用いた検査票の種類※		黒板検査用色票 ・ 簡易版		
検 査 項 目	色相 ()			簡易版を用いた場合は、左表に「適・不適」を記載すること。
	明度/彩度	明度/彩度	明度/彩度	
	1 /	4 /	7 /	
	2 /	5 /	8 /	
	3 /	6 /	9 /	
基 準		(ア) 無彩色の黒板面の色彩は、明度が3を超えないこと。 (イ) 有彩色の黒板面の色彩は、明度及び彩度が4を超えないこと。		
参 考 情 報	設置年	年		
	最近の補修	年 月		
	外観の状況	良 ・ 不良 (割れ・反り・はがれ・腫れ・さび・ピンホール・ひび・その他 ())		
	黒板面のふき取り状況	良 ・ 不良		
	黒板拭きの状態	良 ・ 不良 (ふき取り面の磨耗・破損・その他 ())		
黒板拭きクリーナーの状態	良 ・ 不良 (故障・清掃不良・その他 ())			
所見欄				

(注) 検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。(検査機関名:)

【学校環境衛生検査票ver.1】日本薬剤師会学校薬剤師部会 (2019年10月)

学校環境衛生検査票「水泳プール（水質）」

学 校 名						
学校担当職員氏名			学校薬剤師氏名			
検 査 年 月 日	令和 年 月 日 ()					
	天候		気温	℃	水温	℃
日常点検（プール日誌）の記録の状況			適 ・ 不適			
検 査 項 目	検査結果				基 準	検査頻度
	A地点	B地点	C地点	取水口 付近 (D)		
遊離残留塩素 (mg/L)					0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましい。	使用日の積算が30日以内ごとに1回行う。
pH値					5.8以上8.6以下であること。	
大腸菌	+ -	+ -	+ -		検出されないこと。	
一般細菌（コロニー）					1mL中200コロニー以下であること。	
有機物等 (mg/L) (過マンガン酸カリウム消費量)					12mg/L以下であること。	
濁度 (度)					2度以下であること。	
総トリハロメタン (mg/L)					0.2mg/L以下であることが望ましい。	使用期間中の適切な時期に1回
循環ろ過装置の処理水 (度)					0.5度以下であること。また、0.1度以下であることが望ましい。	
参 考 情 報	使用している水の種類	水道水 ・ 井戸水 ・ その他 ()				
	使用消毒剤	名称： 成分名： 次亜塩素酸ナトリウム液 次亜塩素酸カルシウム 塩素化イソシアヌル酸				
	その他の使用薬剤 (凝集剤、pH調整剤等)					
所見欄						

遊離残留塩素は、プールの対角線上3点の水面下及び循環ろ過装置の取水口付近について測定する。

(注) 検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。(検査機関名：)

【学校環境衛生検査票ver.1】日本薬剤師会学校薬剤師部会 (2019年10月)

学校環境衛生検査票「水泳プール（施設・設備）」

学 校 名								
学校担当職員氏名				学校薬剤師氏名				
検 査 年 月 日	令和	年	月	日	()			
日常点検（プール日誌）の記録の状況				適 ・ 不適				
検査項目				判 定				
プ ー ル 本 体 の 衛 生 状 況 等	プール、プールサイドの衛生			適 ・ 不適				
	シャワー・足洗い場の衛生			適 ・ 不適				
	腰洗い槽の衛生			適 ・ 不適 ・ 非該当				
	洗眼・洗面・うがい設備の衛生			適 ・ 不適				
	更衣室の衛生			適 ・ 不適 ・ 非該当				
	便所の衛生			適 ・ 不適 ・ 非該当				
	薬品倉庫の管理状況			適 ・ 不適				
	機械室の管理状況			適 ・ 不適				
理そ備 状の及 況管び設	浄化設備の稼働状況			適 ・ 不適 ・ 非該当				
	浄化設備の管理状況			適 ・ 不適 ・ 非該当				
管及消 理び毒 状そ設 況の備	塩素剤の取扱い及び保管状況			適 ・ 不適				
	塩素注入装置の稼働状況			適 ・ 不適 ・ 非該当				
	塩素剤注入装置の管理状況			適 ・ 不適 ・ 非該当				
屋 内 プ ー ル	空気中二酸化炭素			適 ・ 不適 ・ 非該当				
	空気中塩素ガス			適 ・ 不適 ・ 非該当				
	水平面照度			適 ・ 不適 ・ 非該当				
参 考 情 報	プール施設の清掃実施日		令和	年	月	日	()	
	プール使用開始日		令和	年	月	日	()	
	腰洗い槽の状況		無 ・ 有 (使用 ・ 未使用)					
	浄化設備の種類		循環ろ過 ・ オゾン処理 ・ 紫外線処理					
	ろ材の種類		砂 ・ けいそう土 ・ カートリッジ					
	循環ろ過設備の 状況	プールの容量	m ³	ろ過 能力	m ³ /時	運転 時間	時間/日	
所見欄								

(注) 検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。(検査機関名:)

【学校環境衛生検査票ver. 1】日本薬剤師会学校薬剤師部会 (2019年10月)