

担当校	すでに全て洋式	昨年までに洋式トイレ大規模改修工事が終了した学校	良かった点	良くなかった点	希望・ご意見	2019年度大規模改修工事を予定校	終了予定はいつ頃ですか	ご希望・ご意見	2020年度以降に大規模改修工事を予定校	終了予定はいつ頃ですか	ご希望・ご意見	予定なし	トイレ改修以外の学校環境衛生検査等に関してご希望・ご意見提案・助言
1									令和2年度	未定			
2		○	改修された場所においては、全てが洋式トイレになり、生徒が使いやすくなった。つまりなどのトラブルが減った	洗面台がセンサー式なので、水流が不足して手が洗いきにくい。汚物入れの形状が特殊だったので、ビニールがなく、結果的に撤去した。	校内全てのトイレにおいて早急な改修工事をお願いしたい								本校は校舎が3棟あり、内2号館のみが改修終了しています。残り1・3号棟にもトイレがあり至急の改修をお願いします。特に1号館の職員・来客用トイレは昭和のままです。
3		○	臭いも無くなり、明るくなって個室が増え、使いやすくなりました。	一部の改修だったので、改修したトイレに人が偏り混雑します。	改修トイレをもっと増やして欲しいです。								
4		○	きれい・明るい	他のトイレと差が大きく、大半の生徒が改修済みトイレを使用している。入口扉が無いので中が丸見え。特に男子小便器付近が気になる。ウォシュレットトイレが無い。	①各階にウォッシュ付多目的トイレがあればよかった。 ②全てのトイレを改修して欲しい								エアコンの無い教室へのエアコン設置をすすめて欲しい エアコンのある教室と無い教室の学習環境に差がありすぎる 実習教室、美・書教室他
5		○	全てが洋式になった。きれいで気持ちがいい。多目的トイレとして利用できる。	トイレの大的後や、トイレトーパーをたくさん使用した後流したことで、詰まってしまう汚水があふれ出てしまったことが毎年発生する。その際、乾式のためあふれた床を掃除するのに、水が流せないで、全てふき取る掃除が非常に大変である。									
6		○	生徒たちは日常生活において、洋式トイレに慣れており、良いイメージで受け入れられている。	床が洗い流せない方式であるため、上靴についている汚れがトイレや洗面所につく。	洋式トイレの数をもっと増やして欲しい								教室以外の場所の清掃に外部の業者が入り、とてもきれいになった。
7		○	清潔になりトイレ使用を避けていた生徒も使用するようになった										いつも丁寧に検査していただきありがとうございます
8													
9		○	悪臭が無くなった。清掃がしやすくなり、清潔を保ちやすくなった。生徒の学校トイレ利用への抵抗感が和らいた。		改修工事が行われたトイレに人が集中してしまうため、校内全トイレの改修をお願いします。								
10						○	年度末						校舎がアスベスト使用のようなので、大掛かりな電気工事が出来ない状態で、蛍光灯の球切れ状態にあります(保健室)。保健室でベッド(布団)専用のクリーナー(レイコップ等)があれば有難い。
11		○	清潔感があり、生徒・保護者・教員が気持ちよく使用出来ています	本校は1～3号館までなのですが、改修工事はその中の1つの館のみでした。残りの館も改修工事を希望いたします。									
12		○	洋式の設備がグレードアップ。	グレードアップの仕方が中途半端。全てのトイレを改修して欲しい。	ウォシュレットが個室に一つしかない。								床が汚れやすいので、ワックスをかける必要があった。 汚れが目立ちにくい素材であればよかった。 洗面台付近は水が飛びやすいので、それによる汚れが発生する。
13		○				○	2019年度3月						全照明LED化・学校プールの室内化・大便器の完全様式化・小便器の自動洗浄化・黒板の張替え又はホワイトボード化・アスベスト使用建材塗料の改善





59	○	手洗いが自動になり、清潔。洋式になり使いやすくなった。	人感センサーの電灯なので、突然消えて驚くことがある。	校舎改築により北館トイレが洋式になった。																				
60																								
61	○	洋式になり照明もLED化されたので、明るくなり臭いも減った。	床材が汚れやすく、汚れが落ちにくいのですぐに汚くなった。換気扇が手でON/OFFできない。自動水洗の感度が高すぎて、すぐに水が出てしまう。洗面台の奥に水が溜まりやすくカビが発生しやすい。	工事業者が内装や校舎の壁・廊下を汚した状態で清掃不十分なまま工事を終了した。工期も守られなかった為、学校行事にも影響した。府は業者をきちんと指導して欲しい。																				
62	○	清潔で大変きれいでした。出入り口が広くトイレの中も広く使用し易いようにしてある。																						
63													○	未定								洋式トイレへの改修ではないが、肢体不自由児童生徒の介助がしやすいように要望は出し続けています。		
64	○	洋式になった2号館女子トイレ・男子トイレに台があって物がおきやすい。	乾式トイレだと掃除にくい	古いトイレの改修																				
65																						○	改修工事希望	
66													○	2020年度3月ごろ										
67																						○	男子トイレ小便器が古く、水が自動で毎回流れるタイプではないので、臭いがひどいときがある。	
68																						○	水道の老朽化が、とっても気になられています。年一回が無理なら2~3年に一回でも良いので、遊離残留塩素濃度とpHだけでなく、飲料水水質検査(6項目)を、検査項目に入れて欲しいと希望されています。	
69	○	臭いがしなくなった。汚すことが少なくなった。	床面の汚れが目立つにも関わらず、水を流せないので清掃しても見た目に美しくない。																					
70	○	便座が暖かいのが、1ヶ所だけある。取り合いになっています。	床がよく汚れます。水が流せない。																					
71	○	綺麗になって生徒も喜んでいいる。移動に時間がかかっても綺麗なトイレを利用しに行く生徒とが多い。和式のトイレより汚れないため、掃除の生徒の負担も減った。洋式トイレを使いたい生徒が多いので、洋式トイレになってよかった。	同じ時期に工事をしたのに、水を流す様式が異なっており、パーのタイプとボタンのタイプと混在している。ボタンの方が使いやすい。温便座が一つだけで少ない。全てのトイレが工事されたわけではなく1系統だけなので、全てを工事して欲しい。	今まで湿式のトイレを掃除していたため、乾式でのトイレ方法がまだ手探り状態で、小便器の床がすでに黒ずみが出ている。良い掃除方法があったら教えて欲しい。																			新しいウォータークーラーの水は冷えているが、古いウォータークーラーはすぐにぬるくなる。壊れていないか心配。	
72													○	2019年度2月ごろ										
73	○	洋式トイレは楽で使いやすい。	掃除の点で色々不都合が生じている。Ex)便座の拭き掃除。床の汚れを水で洗い流せない等																					
74	○	新しくなり、気持ちよく使用出来る。	床が乾式なので便器を水でながして掃除し、床に水が零れ落ちたら掃除にくい。	一部のみの改善だったので、もう少し多く改善して欲しいです。																				
75	○	快適。においなし。美しい。ウォシュレットがあると、生理の人も助かる。冬場は便座が暖かいほうがいい。	2棟式なので、1棟にしかないトイレが遠いのがつらい。	別棟にも、トイレが欲しい。生徒数1033名。																				
76	○	トイレが明るくなり、洋式トイレの男子トイレが出来たため、腹痛をおこしやすい生徒にはとても良かった。	従来のトイレ掃除の方法とは異なるため、生徒が掃除する際の指導が大変であった。	色々な備品や壁の色など決めなければならないことが沢山あり、意見を集約するのも大変だった。																				
77													○	令和2年度8月予定										床が水洗できる構造が希望。多目的トイレ(男女兼用・車椅子可)希望

78									○	未定		毎年保健主事会で冬季加湿器使用について話題が出ているようです。昨年本校では、各学年の先生方で使用するか話し合っていたが、結果全学年とも使用したいとの事でした。
79	○	改修したところは、きれいになりよかったです。	1棟分だけの改修なので、そこに生徒が集中。清掃指導をしている生徒なので、現状維持が今後どこまで出来るかと思われています。	改修できていないトイレの環境との差が激しく、一段と老朽化が目立ちます。男子トイレの悪臭。1ヶ所以上使用不可のトイレが常時ある。水詰まりで修理が追いつかない洗面所挙げればきりが無い状態です。								水道の老朽化で特に夏季休暇明けなどは、かなり流さないと茶色の水が続き、年々色が消えるのに時間も、また色も濃くなっており、検査結果上は問題なくても、本当に大丈夫かと心配になります。加湿器の取り扱いについて、ご助言いただきたいです。
80									○	整備計画の最終年度	古いトイレなので、掃除が行き届かないため、不衛生になりやすい。出来るだけはやく新しくしてほしい。	じゅうたん・たたみの部屋の検査も実施して欲しい。
81									○	2020年度10月頃	全面改修希望。本校は女生徒が多く、改修予定が女子用3ヶ所のところ、内1ヶ所だけなので、混雑するのではと不安がある	
82									○	不明		
83									○	不明		
84	○		予算の関係で全て完了していない。									施設老朽化のため、トイレをはじめ、給食室などの衛生環境保持に苦労している。
85	○	明るく気持ちよく使える。ウォシュレットが使える。臭いが無い。	汚染された時は消毒しにくい。	吊り下げ式の石鹸を使っているが、不衛生と思う。センサー式がよい。								
86												
87												
88									○	未定		
89	○	乾式になり、衛生的である。壁やドアも新しくなったことで、トイレが明るい印象になった。										特記事項なし
90									○	令和2年度		
91	○	洋式になったので、和式の時より、便や尿による汚れが少なくなり清潔を保てるようになった。	トイレの掃除の際に使用する掃除道具にコストがかかるようになった。(使い捨て便座シート等)	湿式から乾式になったので、掃除用具を全て変更する必要があった。								
92	○	臭いがしなくなった。		校内全てのトイレに実施して欲しい。								
93	○	臭いがしなくなった。		校内全てのトイレに実施して欲しい。								
94	○	①臭いが無くなった。②明るくなった。	水が流せないで、掃除がしにくい。	臭いがなくなった点が良かったので、校内のトイレを全て改修して欲しい。								
95	○	きれいになったので生徒は喜んでます	男子トイレの尿の飛び散りに対して、水を撒いて掃除できないという点は少々困難。掃除用具が湿式と異なるので、新たに購入しなければいけないものが多かったこと。	校舎全てのトイレを改修工事していただければ、うれしいです。								
96	○	清潔感が出て、生徒も喜んでる。	身障者トイレなのに車椅子が入らなかった	床面の汚れがつきやすく掃除が大変								電子黒板などの導入も進んできていますが、照度検査は従来の黒板のみの検査でよいのでしょうか。
97	○	洋式トイレになった。明るく衛生的になった。	事前の打ち合わせ期間が短かった。	一棟だけではなく全棟の改修を望む。								

98								○	2020年度2月ごろ		
99	○	清潔になった。						○	平成30年度。夏休み前～11月初旬		
100	○	きれいで清潔です。座って出来るため、楽と感じる生徒も多い。									
101	○	全て洋式になった。	少し狭くなった用具置場の使い勝手が悪くなった。								
102								○	令和2年度6～10月ごろ		
103	○	きれいなので生徒がトイレに行きやすい。	トイレが詰まって水がこぼれたときに、排水溝が無いため掃除が困難だった。								
104								○	2019年度11月頃		
105	○	常に流れるようになり、悪臭がきえた。明るくなった。和式から洋式になり、ウォシュレットになった。		男子トイレに大便器が2つ欲しい							
106										全て予定なしとの事です	○
107											○ 本校ではトイレ改修工事は実施しておらず、工事についての連絡もありません。
108	○	明るく衛生的になり、使用しやすくなった。	床の色が明るいいため、汚れが目立つ。トイレットペーパーホルダーとトイレットペーパーの相性が悪く、ペーパーが細かく千切れる。手洗い用の水石鹸の補充がしにくい。メンテナンスのための備品(フロアモップの替えシート等)の費用がかかる。	今回一箇所(1～4階)の改修でしたが、他の箇所も順次改修をお願いしたい。校内での修繕で対応しているが、老朽化が進み、臭い等も気になる。							○ トイレの広さにあった改修をお願いします。たとえば手洗場とか手すりとか
109											特記事項なし
110	○	そうじがしやすくなった	特になし								○ 清掃の業者に入ってほしい。
111	○	明るくなり(色調が白)綺麗になった。心理的にも改善された。	乾式の為、生徒の掃除ができなくなった。	一部のみの工事だったので全館してほしい。							○ 排水管などの老朽化により異臭の発生がある。
112	○	福祉トイレの設置		備考:トイレ改修2016/10終了							
113								○	2021年度1月ごろ	本校は2020年6月工事開始予定、2021年頃終了の予定でしたが、震災により工事はそちらが優先となり、延期となり予定通りには終了しないと考えられます。	
114				工事なし					予定なし	予定未定	○ 検査基準を満たしていても、水質(水道水)については気になります。
115	○	和式トイレよりも洋式トイレを利用する生徒が多いので、トイレの利用が増えた。	湿式のほうは床をこすることができるが、乾式はできないため、そうじしにくい(においやしつこいよごれ等)	HR教室がある棟は改修工事は終了しているが、他の教科教室等の棟はまだ改修されていないので、してほしい。							
116	○	臭わなくなった(廊下まで臭っていた)		男子トイレのみだったので、女子トイレの方も早急に改修をお願いします。							
117	○	明るく清潔で非常に良い。便器のよごれ・臭い・害虫・ドアの壊れもない。トイレ個室の明るさ・広さ十分。		業者による清掃とし週1回。教職員による清掃は都度。トイレットペーパーを各所に設置して下さい。平成30年度改修工事実施備考：自動洗浄機(センサー付き)・手すり・暖房便座・ウォシュレット。ノズル清掃設備有り。全て洋式。乾式							

118						○	未定	18年度には「19年度に工事」と言われていたが、18年度度の台風の影響で予算がそちらの補修などに回ったと聞いている。				トイレ改修工事に伴う対応について、他校での取り組みをお聞きしたい。仮設トイレの設置、何人あたりに1か所トイレ必要?など。また他校から聞いた話では、工事の際に音やホコリで困った(工事現場のおおいがなかった)とのこと。業者判断?			
119											未定	○	冷水器の衛生が気になる。(校内には古くぼろくなっている物がある)		
120						○	2019/3						業者清掃を増やしてほしい。洋式トイレの数を増やしてほしい。		
121	○												※校舎新しいため今のところありません。		
122												改修工事予定なし	○		
123															
124													○	2019年8月で改修工事の予定がないためアンケート記載ができません(8/8確認)	
125					改修を実施していない			予定なし				予定なし	○		
126					改修を実施していない			予定なし				予定なし	○		
127													○		
128	○													特にありませんでした。	
129	○	清潔・明るい・洋式の数が増えて生徒の評判も良い。	フロアが水洗いできない(掃除)		新しく就任された先生で、工事前の状況が把握されておらず、比較できないとのことでした。古いトイレが残っているのので、全てのトイレを改修して欲しい。										
130												○	2020年度9月ごろ	多目的トイレがあれば、性別に違和感のある生徒が使用しやすいと思うので、お願いしたいです。終了予定年月は、予定としてきまっています。	飲料水の細菌検査をウォータークーラーだけでも実施したほうがよいのではないのでしょうか。残塩がなかなか出ません。
131	○	生徒がトイレを利用しやすくなった。	水が流せない為、吐物の処理に困る。												
132	○	・明るくなり使いやすくなった ・ニオイが少なくなった	特になし		1ヶ所多目的トイレができて誰も使いやすくなった(男女トイレ内にしか多目的がなかったため)										
133	○	とてもきれいになったこと	2系統の改修の予定が、1系統の改修のみになったこと。		当初の予定通り、もう1系統の改修をしてもらいたい。										
134	○	生徒がトイレを我慢しなくなった。トイレをきれいに使う意識が上がった。	特になし		あと数ヶ所改修工事をして欲しい。									空調の温度設定を変更してほしい(特に夏は暑すぎます)	
135												予定なし	○	特になし	
136	○	清潔感のあるトイレが利用できて、生徒・教員ともに満足度が高い。	なし												
137	○	全てきれいでした。	なし					終了済み				なし			
138												○	2020年度10月頃	ドライ床になった際に、生徒によって清掃することが困難と聞いております。よって外部より清掃業務を請負いとなりますが、管理費用が十分に配当されることを希望しております。	エアコンの設定温度、例えば夏期は28℃ですが、リモコンで28℃に設定するのではなく、実際の室温が28℃になるように、リモコンの温度設定(具体的には24~26℃)をするのですが、周知されていない様子です。室内熱中症対策として適正な室温管理をされるよう希望します。







176		○			備考:洋式トイレ完了			備考:完了している				学校環境衛生検査等に関して今のところOKです。
177												○ 早くトイレ改修をして欲しい。校舎の一部のみでの改修あるが、全面的な工事を希望する。
178		○	清潔である。フリーパ	ウェット→ドライになって、掃除(水が使いにくい)しにくくなった。								
179		○	清潔が保たれ、臭いがなくなっている点	なし	手洗い場なども改修してもらいたい							
180		○			良かった							特別問題ないです。
181								○	2020年度月未定	2019年度末に設計、2020年度中に工事予定(時期未定)		
182		○	きれいなので、生徒、保護者から好評。	こまめに掃除をしないと汚れが取れなくなる。								
183		○	トイレ全体が明るくなり、臭いもなくなり、生徒は気持ちよく使用できていると思います。使用する生徒の美化意識も高まり、トイレの使用状態も良く、常にきれいに保つことができています。トイレ清掃も短時間で済むようになりました。	特にありません。	改修工事の対象とならなかった古いトイレも順にお願いします。							
184		○	トイレがきれいになり、生徒、教職員ともに喜んでいる。	トイレの清掃道具の購入に費用がかかった。								
185					改修工事なし			予定なし		予定なし	○	別にありません。
186		○	きれいになって使用しやすくなった。虫等がなくなって良かった。	特になし	A棟は改修されているがB棟も早急をお願いしたい。							
187		○	清潔なトイレになり有難いです	清掃方法が違うので指導が難しい。用具も別に。	一部でなく全部改修して頂けると嬉しいです。							
188						○	2020年度2月	2020/11開始、2020/2頃終了予定				
189								○	不明	全ての棟の1Fに男女1つずつ洋式トイレを最低でも希望。スタート及び終了日程は不明です。		教師の健康状態(痔や股関節疾患etc)も考慮していただき、先送りとなっているこの事業の早期改修をお願いしたい。
190								○	不明			特になし
191								○	未定です			特にありません
192								○	2020年度月不明	一番あとになるということです。		
193		○	トイレ空間全体が格段に清潔になった。各個室の壁面に手荷物用の棚が設置され、機能的になった。	工事期間中の不便	なし							なし
194					なし					なし	○	特になし
195					なし					なし	○	特になし
196								○		来年度より施設の大規模改修予定です。		